



KAE jelű földszinti alelosztó kialakítása:  
Szabványos, CE jelzetű pl.:Schneider: Pragma  
PRA20418 tip. falon kívüli műanyag kiselosztó:  
4 soros, 72 modulos maszkolt, ajtóval zárt  
(750x426x145mm), IP40; I<sub>n</sub>=40A; I<sub>z</sub>=6kA;  
beépítve Schneider készülékcsalád készülékeivel,  
felső betápláló, és alsó–, felső elmenő,  
védőcsövezés, kábelezés csatlakoztatására,  
szak–kivitelező műhelyterve alapján gyártva,  
feliratozva, tervtartóval ellátva,  
az MSZ EN 61439–1,–2 szerint minősítve!  
Oldalfalba, belsőépítészeti falfülkébe szerelve!

Pozíció száma	17	18	19	20
Áramkör jele	T1	T2	T3	T4
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Tartalék 1.	Tartalék 2.	Tartalék 3.	Tartalék 4.
Beép./egyd. teljesítmény [kW]				
Csatl. kábel/vezető típusa				
Vezető keresztmetszete[mm <sup>2</sup> ]				
Védőcső mérete				

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN–S + EPH + ÁVK

*Sági József*