



## JELMAGYARÁZAT

- Befúvás
- Elszívás
- ↔ Összeszellőztetés módja építész terv szerint

## MEGJEGYZÉS:

- A SZELLŐZŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSSEL SZERELENDŐK.
- A SZELLŐZŐRENDSZEREKET A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMEENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
- A LÉGSZELEPEK ÉS A FC BERENDEZÉSEK PONTOS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA BELSŐÉPÍTÉSZ TERV SZERINT TÖRTÉNHEK.
- A TŰZ (WK25) ÉS FÜSTCSAPPANTYÚK (VU120 AA MULTI) LINDAB TÍPUSÚAK.

### Megjegyzések:

± 0.00 = 274.67 mBf, az épület küszöbszintje  
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!  
A tervek a kapcsolódó tervekkel és dokumentumokkal együtt érvényesek.  
A beépítésre szánt termékeket jóvá kell hagyatni.  
A végleges megoldásokról szükség szerint gyártmánytervet, prototípust, mintafelületet kell készíteni, amelyeket jóvá kell hagyatni.

KÖZÖSSÉGI HÁZ Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		
KIVITELI TERV, 1. ÜTEM		2018. július
megbízó:	SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.	
generáltervező:	PALATIUM Stúdió Kft. 1113 Budapest, Badacsony u. 13.	
vezető tervező:	ERŐ ZOLTÁN	MÉK É1 01-2705
építész tervező:	SZILÁGYI KLÁRA	MÉK É 01-6100
épületgépész tervező:	MEVAPLAN TEAM KFT. VARGA BALÁZS	MMK G 01-11599
tartószerkezeti tervező:	PESTA LÁSZLÓ	T, SzÉS1 MMK 01-3803
épület villamossági tervező:	SÁPI JÓZSEF	MMK V-T-01-2203
ÉPÜLETGÉPÉSZET Szellőzés metszet		G-SZ-03/1