

# **ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS**

a

**Szent Maurícius Monostor Községi Ház**

**villámvédelmi tervéhez.**

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87

2018. június 28.

.....  
Messerer László  
villamosmérnök

Közösségi ház  
Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87  
I. ütem

VILLÁMVÉDELEM	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen	
Villámvédelem		0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen nettó:</b>		0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Áfa 27%:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen bruttó:</b>		0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>

Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Anyag egységár	Anyag összár	Munkadíj egységár	Munkadíj összár
1	Felfogórúd: 1050 mm hosszú J.Pröpster felfogórúd (rendelési szám: 1255), a kúpcserépen rögzítve.	db	5		- Ft		- Ft
2	Levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A levezetőt a cserépfedés kúpelemének hátsó udvar felőli oldalán kell rögzíteni.	m	28		- Ft		- Ft
3	J.Pröpster tűzihorganyzott acél tető-vezeték tartó (rendelési szám: 111 175).	db	30		- Ft		- Ft
4	Levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A levezetőt a cserépfedésen kell rögzíteni.	m	7		- Ft		- Ft
5	J.Pröpster tűzihorganyzott acél tető-vezeték tartó (rendelési szám: 111 527).	db	5		- Ft		- Ft
6	A fémlemez tető felületén szerelt felfogóvezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A felfogóvezetőt a korcolt fémlemez fedésen kell rögzíteni.	m	3		- Ft		- Ft
7	J.Pröpster tűzihorganyzott acél vezeték tartó (rendelési szám: 913 617).	db	4		- Ft		- Ft
8	Levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) a vasbeton pillérben süllyesztetten műleírás szerint szerelve.	m	45		- Ft		- Ft
9	Levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) a téglá és ytongfalban süllyesztetten műleírás szerint szerelve.	m	8		- Ft		- Ft
10	J.Pröpster tűzihorganyzott acél vezeték tartó (rendelési szám: 1132).	db	16		- Ft		- Ft
11	Földelővezető, vízszintesen szerelt levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) az aljzat betonban vagy a vasbeton koszorúban műleírás szerint szerelve.	m	105		- Ft		- Ft
12	Földelővezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100010) a beton alapban műleírás szerint szerelve.	m	80		- Ft		- Ft
13	Földelővezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal PVC köpennyel (rendelési szám: 100 013) 1000 mm-es mélységben kábelárokban műleírás szerint szerelve.	m	30		- Ft		- Ft
14	Attika fém borítás és az ereszt összekötése a felfogóval és a levezetővel, J.Pröpster áthidaló garnitúrával (rendelési szám: 910 096).	db	6		- Ft		- Ft
15	A tető kijáratához "Villámláskor a tetőn tartózkodni tilos!" feliratú figyelmeztetés felszerelése	db	1		- Ft		- Ft
16	Tetőátvezetést elkészítése J.Pröpster nylon PVC tömítő hüvelyes tetőátvezetővel (rendelési szám: 111598) vagy a tető héjfalas gyári átvezető elemével.	db	5		- Ft		- Ft
17	J.Pröpster földelési fix pont (rendelési szám: 112 000).	db	6		- Ft		- Ft
18	J.Pröpster V2A nemesacél multikapocs (rendelési szám: 1279).	db	42		- Ft		- Ft
19	J.Pröpster V4A nemesacél multikapocs (rendelési szám: 1279 S).	db	15		- Ft		- Ft
20	J.Pröpster tárguló darab (rendelési szám: 1380).	db	5		- Ft		- Ft
21	J.Pröpster korrózióvédő szalag (rendelési szám: 1025).	db	2		- Ft		- Ft
22	Teljes épület villámvédelmi felülvizsgálata.	tétel	1		- Ft		- Ft

<b>Összesen anyag:</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen munkadíj:</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen nettó:</b>	<b>- Ft</b>
<b>Áfa:</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen bruttó:</b>	<b>- Ft</b>