



KFE jelű közösségi épület főelosztó kialakítása:  
Szabványos, CE jelzetű pl.:Schneider: Prisma Plus G Pack tip. falon kívüli műanyag kiselosztó: 4 soros, 192 modulós maszkolt, ajtóval zárt (780x555x186mm), IP40; I<sub>n</sub>=63A; I<sub>z</sub>=6kA; beépítve Schneider készülékcsalád készülékeivel, felső betápláló, és alsó-, felső elmenő, védőcsövezés, kábelezés csatlakoztatására, szak-kivitelező műhelyterve alapján gyártva, feliratozva, tervtartóval ellátva, az MSZ EN 61439-1,-2 szerint minősítve! Oldalfalba, belsőépítészeti falfülkébe szerelve!

Pozíció száma	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Áramkör jele	LK1	LK2	FD	VB1	VB2	FC	BV	T1	T2	T3
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Légkezelő 1 táplálás	Légkezelő 2 táplálás	Fűtő rendszer dugaszolóaljzat	Villanybojler fűtés 1.	Villanybojler fűtés 2.	Fan-coil vezérlés táplálás	Kijáratjelző biztonsági világítási ák.	Tartalék 1.	Tartalék 2.	Tartalék 3.
Beép./egyd. teljesítmény [kW]	2,3	3,6	0,2	2,4	3,2	0,5	0,1			
Csatl. kábel/vezető típusa	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu			
Vezető keresztmetszete[mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	3x2,5	3x1,5	5x1,5	5x1,5	3x1,5	3x1,5			
Védőcső mérete										

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN-C-S + EPH + ÁVK