



JELMAGYARÁZAT

- Befúvás
- Elszívás
- Összeszellőztetés módja
építész terv szerint

MEGJEGYZÉS:

- A SZELLŐZŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSSEL SZERELENDŐK.
- A SZELLŐZŐRENDSZEREKET A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMECCSISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
- A LÉGSZELEPEK ÉS A FC BERENDEZÉSEK PONTOS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA BELSŐÉPÍTÉSZ TERV SZERINT TÖRTÉNHEK.
- A TŰZ (WK25) ÉS FÜSTCSAPPANTYÚK (VU120 AA MULTI) LINDAB TÍPUSÚAK.

Megjegyzések:

± 0.00 = 274.67 mBf, az épület küszöbszintje
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A tervek a kapcsolódó tervekkel és dokumentumokkal együtt érvényesek.
A beépítésre szánt termékeket jóvá kell hagyatni.
A végleges megoldásokról szükség szerint gyártmánytervet, prototípust, mintafelületet kell készíteni, amelyeket jóvá kell hagyatni.

KÖZÖSSÉGI HÁZ Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		
KIVITELI TERV, 1. ÜTEM		
megbízó: Szent Maurícius Monostor 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.		
generáltervező: Palatium Stúdió Kft. 1113 Budapest, Badacsony u. 13.		
vezető tervező: ERŐ ZOLTÁN építész tervező: SZILÁGYI KLÁRA		
MEK É1 01-2705 MEK É 01-6100		
épületgépész tervező: MEVAPLAN TEAM KFT. VARGA BALÁZS		
MMK G 01-11599		
tartószerkezeti tervező: PESTA LÁSZLÓ		
T, SzÉS1 MMK 01-3803		
épület villamossági tervező: SÁPI JÓZSEF		
MMK V-T-01-2203		
ÉPÜLETGÉPÉSZET Szellőzés földszinti alaprajz		
M 1:50		