

Pozíció száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Áramkör jele	EVE	TFV	FJ	INV1	INV2	INV3	INV4	HSZ	V1	V1m	V2	D1	D2	D3	D4
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Betáplálás CSP-től	Túlfeszültség védelem 1. (B+C) fok.	3fáz jelzése	Inverter csatlakozás 1.	Inverter csatlakozás 2.	Inverter csatlakozás 3.	Inverter csatlakozás tartalék	Höszivattyú gépészet 24h csatlakozás	Parkoló világítás	Parkoló világítás működtetés	Helyiség vil.+ kertész udvar világítás	Elektromos helyiség dugaszoló aljzat	Gépészeti helyiség dugaszoló aljzat	Elektromos autó csatlakozás 1.	Elektromos autó csatlakozás 2.
Beép./egyid. teljesítmény [kW]	max.: 40kW		0,1	max. 15,0	max. 15,0	max. 15,0		12,0				3,0	3,0	3,0	3,0
Csatl. kábel/vezető típusa	NYY			NYM	NYM	NYM		NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM
Vezető keresztmetszete[mm2]	4x50			5x6	5x6	5x6		5x6	2x(3x1,5)	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Védöcsö mérete															

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S +EPH+ÁVK

BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR - ENERGIASZÍN **ÉPÜLETVILLAMOSSÁG** **KIVITELI TERV** **2018. 01.**

megbízó: BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR
generáltervező: PALATIUM Stúdió Kft.
épületvillamosság: ORFIREUSZ Kft. Sápi József V-T-01-2203

EVE JELŰ ENERGIASZÍN 24 ÓRÁS ELOSZTÓ TERVE

MN
GE-03 1/2